


Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
38-200 Jasło, ul. Piotra Skargi 86a
tel. 13 443 67 60, BOK 13 443 67 62
www.mpgk.jaslo.pl, sekretariat@mpgk.jaslo.pl
NIP 685-000-49-67 REGON 370373355
KRS-0000080708

ZWK-U-2367/2020



Jasło, dnia 2020-04-24

Zarząd Powiatu w Jasle
ul. Rynek 18
38-200 JASŁO

24 KWI. 2020

W odpowiedzi na wniosek znak: IN-I.7013.8.2020 z dnia 17-04-2020r., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jasle podaje warunki techniczne przebudowy odcinka sieci wodociągowej, kolidującej z planowaną budową boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych na działce nr ewid. 700/12 przy ulicy Szkolnej w Jasle:

1. Kolidujący odcinek sieci wodociągowej „woD100c” (odcinek W1-W2 oznaczony na załączniku graficznym) należy przebudować na wodociąg z zastosowaniem rur PE-HD o średnicy 110mm w sposób niekolidujący z projektowaną inwestycją.
2. Przebudowę wodociągu należy realizować zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.
3. Projekt budowlany w zakresie przebudowy kolidującego odcinka sieci wodociągowej wymaga uzgodnienia z tut. Przedsiębiorstwem przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
4. W zamian za udostępnione uzbrojenie Inwestor przekaze Przedsiębiorstwu przebudowany odcinek wodociągu na warunkach oddzielnej umowy, której zawarcie nastąpi na wniosek Inwestora na etapie uzgadniania projektu budowlanego.
5. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6. Prace ziemne w obrębie sieci wodociągowej powinny być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Wodociągów i Kanalizacji tut. Przedsiębiorstwa. W związku z tym na 3 dni przed rozpoczęciem robót należy pisemnie poinformować Przedsiębiorstwo o zamiarze rozpoczęcia robót.
7. Przebudowany odcinek sieci wodociągowej przed zasypaniem podlega odbiorowi końcowemu z udziałem przedstawiciela tut. Przedsiębiorstwa na wniosek Wnioskodawcy. Do dokumentów odbiorowych należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą z placu budowy lub oświadczenie geodety o przyjęciu do inwentaryzacji i zgodności wykonania z projektem budowlanym.
8. Koszty związane z przebudową w/w wodociągu w całości ponosi Inwestor.
9. Za ewentualne uszkodzenie wodociągu odpowiada Inwestor.

Jednocześnie informujemy, że:

- Kolidujące z w/w inwestycją uzbrojenie kanalizacyjne nie stanowi własności tut. Przedsiębiorstwa. Warunki techniczne zabezpieczenia należy uzgodnić z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia.
- Kanalizacja deszczowa do której zaplanowano podłączenie drenażu z przedmiotowego boiska nie stanowi własności tut. Przedsiębiorstwa.

Otrzymują:

1 x Adresat + zał.

1 x ZWK a/a

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Paweł Zawada