SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH na dz.nr 700/12 przy ZSB w Jaśle



UWAGI:

. Linię kablową oświetlenia terenu wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125

Układ instalacji "TN-S""

Ochrona: "Samoczynne szybkie wyłącz. zasilania."

Pi = Ps = 2640W (boisko piłkarskie)

Pi = Ps = 1300W (boisko wielofunkcyjne)

PiN.IN.EL	Obiekt: Oświetlenie boiska piłkarskiego i boiska wielofuncyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle dz. nr 700/12 Inwestor: Starostwo Powiatowe w Jaśle	SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH przy ZESP. SZKÓŁ BUDOWLANYCH w JAŚLE	Projekt: Oświetl. Boiska	Projektant: inż. Ludwik Więch	Podpis:	Rys. nr E-1
			Data: 2018-03-15	Upraw. nr GT-8347/42/77		