POZ. 1.4
szt. 2



A-A

Wyburzenia

POZ. 1.5
szt. 1



A-A



Wyburzenia

POZ. 1.6
szt. 1



A-A



Wyburzenia

POZ. 2.1
szt. 1



A-A



Wyburzenia

Konstrukcje należy wykonać z profili stalowych ze stali St3S.
Połączenia montażowe spawane, grubość spoin 5mm.
Wszystkie łączenia elementów stalowych wykonać spawane elektrodami ER 1.46.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:
malowanie 1 x farba podkładowa i 2 x farba nawierzchniowa chlorokauczkowa.

PODPIS: PODPIS: PODPIS:

SIZE: 420x650mm

INWESTOR:

NAZWA ZADANIA:

Kolaczyce	Kolaczyce	1:20	Konstrukcja
671/6	Kolaczyce	WYBURZENIA OTWORÓW W ŚCIANACH - cd.1	05-2019
Jasielski		K.PW.13	