

Modyfikacja siłwz nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Przebudowę systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle”.**

Na podst. art. 11c, art. 12a, art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonano następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
--

Było:

1. Przedmiotem zamówienia jest **przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle”.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje pierwszy etap budowy Systemu Sygnalizacji Wczesnego Wykrywania Pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jasle, tj:
 - 1) centrala - rozbudowa istniejącego systemu SSP w oparciu o zainstalowaną centralę sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080. Na chwilę obecną centrala obsługuje jedną linię dozоровą zabezpieczającą pomieszczenia archiwów P016 do P018, P020, P024 do P026 - czujki optyczne dymu oraz P023 – ROP-y. Linię należy rozdzielić, celem uzyskania alarmowania dwustopniowego, w centrali należy wymienić akumulatory;
 - 2) piwnica - wymiana czujek wraz z gniazdami w pomieszczeniach: P016 do P018, P020, P024 do P026 wraz z ułożeniem linii kablowych, wymiana ręcznego ostrzegacza pożarowego wraz z ułożeniem linii kablowych. Utylizacja zdemontowanych czujek zgodnie ze stosownymi przepisami.
 - 3) parter - wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach: P123 – pomieszczenie CSP, P156 – serwer, pomieszczenia archiwum P103,104, ROP korytarz na wysokości P156, ROP korytarz na wysokości P103, ROP P123 – pomieszczenie CSP P123;
 - 4) 2-gie piętro - wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach: wielodetektorowe czujki dymu P344, P345 – serwer, ROP korytarz na wysokości P345.
 - 5) dodatkowo montaż sygnalizatorów optyczno – akustycznych wraz z ułożeniem linii kablowych:
 - a) sygnalizator akustyczno – optyczny zewnętrzny zainstalowany na elewacji frontowej budynku na wysokości parteru od strony ul. Kazimierza Wielkiego,
 - b) sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu piwnicy na wysokości pomieszczenia P003,

- c) Sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu parteru na wysokości pomieszczenia serwera P156,
- d) sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu II piętra na wysokości pomieszczenia serwera P345.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest **przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje pierwszy etap budowy Systemu Sygnalizacji Wczesnego Wykrywania Pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, tj:
 - 1) centrala - rozbudowa istniejącego systemu SSP w oparciu o zainstalowaną centralę sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080. Na chwilę obecną centrala obsługuje jedną linię dozоровą zabezpieczającą pomieszczenia archiwów P01 do P04, P06 do P09 - czujki optyczne dymu oraz P09 – ROP-y. Linię należy rozdzielić, celem uzyskania alarmowania dwustopniowego, w centrali należy wymienić akumulatory;
 - 2) piwnica - wymiana czujek wraz z gniazdami w pomieszczeniach: P014 do P017, P021 i P022 wraz z ułożeniem linii kablowych, wymiana ręcznego ostrzegacza pożarowego wraz z ułożeniem linii kablowych. Utylizacja zdemontowanych czujek zgodnie ze stosownymi przepisami.
 - 3) parter - wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach: P35 kancelaria – pomieszczenie CSP, P15 serwerownia, pomieszczenia archiwum P13 i P14 ROP korytarz na wysokości P15, ROP korytarz na wysokości P14 , P35–pomieszczenie CSP P35.
 - 4) 2-gie piętro - wykonanie linii kablowych oraz montaż czujek w pomieszczeniach: wielodetektorowe czujki dymu P217,P218-serwerownia, ROP korytarz na wysokości P217-serwerownia.
 - 5) dodatkowo montaż sygnalizatorów optyczno – akustycznych wraz z ułożeniem linii kablowych:
 - a) sygnalizator akustyczno – optyczny zewnętrzny zainstalowany na elewacji frontowej budynku na wysokości parteru od strony ul. Kazimierza Wielkiego,
 - b) sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu piwnicy na wysokości pomieszczenia P022,
 - c) Sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu parteru na wysokości pomieszczenia serwera P15-serwerownia
 - d) sygnalizator wewnętrzny zainstalowany na korytarzu II piętra na wysokości pomieszczenia serwera P217-serwerownia.

DZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Było:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:
 - 12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego:

„Przetarg nieograniczony – Przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”

**- nie otwierać przed 12.08.2019 r. godz. 12³⁰
z dodatkowym opisem: „Wycofanie” lub „Zmiana oferty”.**

3. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco:

„Przetarg nieograniczony – Przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”

- nie otwierać przed 12.08.2019 r. godz. 12³⁰

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, w Sekretariacie Starosty (pokój nr 314), w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godziny 12.⁰⁰.
7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 12.08.2019 r. o godz. 12³⁰ w swojej siedzibie (pokój nr 212).

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:
 - 12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego:

„Przetarg nieograniczony – Przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”

**- nie otwierać przed 14.08.2019 r. godz. 12³⁰
z dodatkowym opisem: „Wycofanie” lub „Zmiana oferty”.**

3. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco:

„Przetarg nieograniczony – Przebudowa systemu sygnalizacji wczesnego wykrywania pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”

- nie otwierać przed 14.08.2019 r. godz. 12³⁰

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Rynek 18, 38-200 Jasło, w Sekretariacie Starosty (pokój nr 314), w terminie do dnia 14.08.2019 r. do godziny 12.⁰⁰.
7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 14.08.2019 r. o godz. 12³⁰ w swojej siedzibie (pokój nr 212).

STAROSTA

Adam Pawluś

Sporządził/ED/

